

Акт
оценки выполнения требований по антитеррористической
защищенности объекта учреждения социального обслуживания

Составлен «30» сентября 2020 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(полное наименование юридического лица)

здание реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
(наименование объекта)

Объект включен/не включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории автономного округа» и является объектом категории опасности 1 категория
(присвоенная категория опасности)

1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание, паспорт в наличии, дата утверждения 14.01.2019 года, пометка для служебного пользования «ДСП» в наличии

(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» (требование постановления № 410)

2. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (требование постановления № 410) в наличии приказ БУ «Няганский реабилитационный центр» от 01.08.2019 года № 174-од «О назначении ответственных лиц за обеспечением антитеррористической, комплексной безопасности», ответственное лицо – заместитель директора Полканов Сергей Александрович

(реквизиты приказа, должность и ФИО ответственного)

3. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте: приказ БУ «Няганский реабилитационный центр» от 08.08.2019 года № 196-од «О пропускном режиме»

(реквизиты приказа)

4. Обеспечение охраны на объекте:

физическая охрана: гражданско-правовой договор с ООО ЧОО «Спрут» от 17.12.2019 года № 10/2020 «На оказание услуг по охране объекта», периодичность обходов - один раз в два часа, средства связи - телефонная (стационарная, сотовая), специальные средства-ручной металлоискатель, личная карточка (бейджик) - в наличии, удостоверения-в наличии, согласованная и утверждённая должностная инструкция охранника - в наличии

(реквизиты договора с ЧОП, периодичность обходов в день, наличие средств связи, специальных средств, личной карточки (бейдж), удостоверения, согласованной и утвержденной должностной инструкции охранника;

иная система охраны/пропускного режима: группа быстрого реагирования федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(указать организационно-правовые формы)

4.1. Наличие порядка эвакуации, порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, плана эвакуации, наглядной информации и номеров телефонов спасательных служб: порядок эвакуации из здания учреждения регламентирован приказом учреждения от 09.09.2019 года № 224-од «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности», порядок действий работников при обнаружении посторонних предметов, получения информации об угрозе совершения террористического акта регламентирован приказом учреждения от 13.05.2019 года № 122-од «Об утверждении Порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получении информации об угрозе совершения террористического акта», планы эвакуации в количестве 6 штук размещены на этажах здания, наглядная информация и номера спасательных служб размещены на стендах учреждения.

(реквизиты утвержденных порядков, перечень информационного материала, места размещения)

5. Организация проведения с работниками объекта и получателями социальных услуг инструктажей и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации: Инструкция утверждена приказом учреждения 09.09.2019 года № 224-од «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности», проведение инструктажей отражается в журналах отделений учреждения, график проведения эвакуаций согласован с территориальной службой безопасности и утверждён 10.12.2019 года. С 01.01.2019 года по настоящее время проведена 1 практическая тренировка по эвакуации из здания учреждения.

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведённых тренировок по состоянию на дату проверки)

6. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

6.1 Ограждение по периметру: ограждение металлическое, без повреждений, высота 1,8 метра, 2 въезда один из которых оборудован шлагбаумом, 1 входная калитка

(указать конструкцию ограждения, в том числе ее целостность, количество въездов, из них оборудованных шлагбаумов)

6.2 Система видеонаблюдения: в учреждении установлено 43 видеорекамеры, из которых 22-на обеспечение комплексной безопасности, 21-в помещениях для оказания услуг, информация архивируется и хранится в течении 30 суток, до конца 2020 года планируется установка дополнительно 11 видеорекамер.

(количество видеорекамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 суток (менее 30 суток), необходимость в дооснащении)

6.3 Кнопка тревожной сигнализации (КТС): в наличии 3 стационарных КТС и 3 переносных. охранная организация - федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в соответствии с гражданско – правовым договором от 16.12.2019 года № 08/2020, обслуживающая организация - ООО «Аякс», в соответствии с договором на обслуживание комплекса оборудования тревожной сигнализации от 01.01.2020 года № 14-20, система находится в работоспособном состоянии, места установки стационарных КТС - группа «Семицветик», помещение охраны, приемная, места размещения переносных КТС - кабинет директора, кабинет заместителя директора, помещение охраны.

(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)

6.4 Система охранной сигнализации: отсутствует
(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на пульт центрального наблюдения), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.5 Система контроля управления доступом (СКУД): в наличии, видеодомофон, цветной монитор установлен в помещении охраны, камера и кнопка вызова персонала – на основном входе в здание, договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом с ИП «Щелкунов М.А» от 01.01.2020 года № 01/44-2020, потребность в установке отсутствует

(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию, потребность в установке)

6.6 Система оповещения: в наличии, 3-го типа, обслуживающая организация ООО «Аякс» в соответствии с гражданско-правовым договором от 20.12.2019 года № 12/2020
(указать наличие (отсутствие), наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.7 Освещение периметра территории объекта: в наличии, в достаточном количестве, находится в работоспособном состоянии, освещённость в зонах видимости системы видеонаблюдения обеспечена

(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)

7. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: предупреждение о пожаре-автоматическая установка пожарной сигнализации «С2000-М», первичные средства пожаротушения ОП 8(3)-АВСЕ-01 в количестве 20 штук-достаточно

(указать вид функционируемой системы, количество первичных средств и их достаточность)

8. Выявлены недостатки: не разработан план взаимодействия с территориальным органом безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, предложено к исполнению Представлением прокуратуры города Нягани от 16.03.2020 года № 07-29-2020

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки (в т. ч. с какого периода недостатки не устранены)

9. Предложения по устранению недостатков (рекомендации): разработать, согласовать план взаимодействия с территориальным органом безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму

(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)

10. Выводы комиссии: _____

Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности
провели:

Заместитель начальника

Управления – начальник отдела
реализации социальных программ
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)



Н.Д. Горская

Главный специалист – эксперт
отдела реализации социальных программ
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)



Д.П. Мальцева

Заместитель директора БУ ХМАО-Югры
«Няганский комплексный центр социального
обслуживания населения»



Т.Ю. Васильева

Представитель Антитеррористической
комиссии города Нягани
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)



С актом оценки ознакомлен:

Директор
БУ «Няганский реабилитационный центр»



С.Н. Алексашина

АКТ
обследования объектов
учреждений социального обслуживания населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«27» марта 2020 года

Полное наименование юридического лица: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Адрес местонахождения объекта: ХМАО – Югра, г. Нягань, ул. Речная, 191

Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации, контактный телефон: Алексашина Светлана Николаевна. 8 (34672) 97042, 33110

Информация о соблюдении требований пожарной безопасности:

- | | |
|--|--|
| 1. Наличие и исправность систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, внутреннего противопожарного водоснабжения), а также аварийного освещения. Надлежащее их обслуживание. | <input checked="" type="checkbox"/> соответствует
<input type="checkbox"/> не соответствует |
| 2. Наличие и своевременная проверка первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) | <input checked="" type="checkbox"/> соответствует
<input type="checkbox"/> не соответствует |
| 3. Состояние путей эвакуации | <input checked="" type="checkbox"/> соответствует
<input type="checkbox"/> не соответствует |
| 4. Наличие организационно – распорядительных документов по пожарной безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> имеются
<input type="checkbox"/> отсутствуют |
| 5. Проведение практической тренировки по эвакуации людей в случае пожара (не реже 1 раз в полугодие) | <input checked="" type="checkbox"/> проведена
<input type="checkbox"/> не проведена |
| 6. Факты размещения в подвальных и цокольных этажах объекта защиты мастерских, складских и кладовых помещений | <input type="checkbox"/> имеются
<input checked="" type="checkbox"/> отсутствуют |
| 7. Наличие документов о прохождении обучения пожарно – техническому минимуму у руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты | <input checked="" type="checkbox"/> имеется
<input type="checkbox"/> отсутствует |

8. Проверка знаний у персонала объекта требований пожарной безопасности

уровень знаний соответствует (даны все вопросы)

недостаточный уровень знаний у сотрудников

В ходе обследования установлено (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям обследования):

Таблица 1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры по устранению	Примечание
1	2	3	4
	Не выявлено		


Комплекс мероприятий, проведённый заблаговременно и направленный на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе по определению расчётных величин пожарного риска:

Таблица 2

№ п/п	Проведённые мероприятия	Примечание
1	2	3
1	Проведён расчет пожарного риска (Отчёт ООО «ВДПО» по определению расчётных величин пожарного риска в здании БУ «Няганский реабилитационный центр» от 18.10.2018 года. Свидетельство об аккредитации Главного управления МЧС России по Свердловской области от 03.03.2017 года № 66-ПБ-009)	в период с 10.2018 года по настоящее время перепланировок, изменения функционального назначения помещений не допущено.

Руководитель организации уведомлён, что за нарушения требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.


Председатель комиссии:
(начальник/заместитель
начальника Управления)

 И.А. Кривошапкин

Члены комиссии:
И.о. заместителя директора
БУ «Няганский реабилитационный центр»

 А.А. Барановский

Директор ООО «Аякс»

 Дмитрий Д.К.