

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

на предмет технической укрепленности, оснащенности средствами тревожной сигнализации в здании БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенный по адресу: г. Нягань, улица Речная, дом 191.

«03» мая 2018 г.

г. Нягань

Комиссия в составе представителей:

Директор БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Алексашина С.Н.

Начальник ПЦО Няганьского ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО - Югре" майор полиции Ромин Е.Л.

Врио главного специалиста ПЦО Няганьского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» прапорщик полиции Пятков В.В.

Произвела обследование на предмет технической укрепленности, оснащенности средствами тревожной сигнализации в здании БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», и установила, что:

Здание БУ «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположено в виде отдельно стоящего двухэтажного строения, с подвальным помещением, выполненного из железобетонных плит и блоков, снаружи объект отделан металлосайдингом, капитального исполнения, с центральным отоплением, электроснабжением, и другими инженерными коммуникациями.

В зависимости от общественной значимости, концентрации размещенных материальных или других ценностей, а также последствий от возможных криминальных посягательств объекты подразделяются на категории. Согласно Р78.36.032-2013 часть 1, здание БУ «Няганский реабилитационный центр», относится к категории Б2.

Объект имеет одиннадцать входов/выходов (один - основной, десять - запасных):

Основной вход/выход – расположен с фасадной стороны здания, оборудован тамбуром, выполненным из металлопластиковых конструкций с верхним остеклением.

Тамбур оборудован двумя дверьми:

Первая дверь – двустворчатая, металлопластиковая с верхним остеклением, заводского изготовления, запираемая на один внутренний врезной замок.

Вторая дверь - двустворчатая металлопластиковая, с верхним остеклением, заводского изготовления, запираемая на один внутренний врезной замок.

Дополнительно объект оборудован системой видеонаблюдения, с круглосуточным режимом записи происходящих событий и глубиной хранения архива тридцать суток.

Всего в здании БУ «Няганский реабилитационный центр» установлено сорок три (43 шт.) камеры видеонаблюдения (двадцать две (22шт.) внутренних, двадцать одна (21шт.) наружные).

В качестве технических средств тревожной сигнализации на объекте установлен извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 «Астра-321М», в количестве трех штук (3шт.), а также радиоприемное устройство РПУ «Астра-Р» с тремя носимыми радиобрелоками РПД «Астра-Р» (малогабаритные радиопередающие устройства с автономным питанием).

Тревожная сигнализация через устройство оконечное УО-1/1А СПИ «Фобос-3» выведена на ПЦН Няганьского ОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре".

Дополнительно объект охраняется круглосуточной физической охраной, в количестве одного сотрудника ООО ЧОО «Союз Охрана».

Всего в здании БУ «Няганский реабилитационный центр» установлены следующие средства тревожной сигнализации:

| | |
|---|-------|
| Радиоприемное устройство РПУ | 1 шт. |
| Радиопередающие устройства «РПД-КН» | 3 шт. |
| Извещатель охранный ручной точечный ИО 101-7 «Астра-321М» | 3 шт. |
| Устройство оконечное УО-1А СПИ «Фобос-3» | 1 шт. |
| Малогабаритный блок питания «МБП-12» | 1 шт. |

Монтаж технических средств тревожной сигнализации производился монтажной группой ООО «Аякс» в декабре 2016 года.

На момент проверки средства тревожной сигнализации находились в исправном состоянии, используются в соответствии с их назначением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Средства тревожной сигнализации в здании БУ «Няганский реабилитационный центр», расположенного по адресу: г. Нягань, улица Речная, дом 191, установлены согласно правил установки электрооборудования (ПУЭ), строительных норм и правил (СНИП), а также методическим рекомендациям Р78.36.032-2013, разрешенные к применению, и смонтированы в соответствии с правилами их установки.

В целях предотвращения краж с охраняемого объекта, повреждения имущества собственника, необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Ежедневно, согласно договора, производить сдачу объекта и прием под охрану средств тревожной сигнализации на ПЦН Няганьского ОВО.

Ответственный исполнитель: С.Н. Алексашина

Срок исполнения: постоянно.

2. Заблаговременно и письменно уведомлять Отдел Вневедомственной Охраны об изменении в графике работы, а также обо всех изменениях в списке руководителей и ответственных за сдачу объекта под охрану.

Ответственный исполнитель: С.Н. Алексашина

Срок исполнения: постоянно.

3. Не допускать посторонних лиц к приборам и средствам тревожной сигнализации.

Ответственный исполнитель: С.Н. Алексашина

Срок исполнения: постоянно.

Подписи членов комиссии:

Директор БУ «Няганский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

С.Н. Алексашина

Начальник ПЦО Няганьского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по ХМАО – Югре»
майор полиции

Е.Л. Ромин

Врио главного специалиста ПЦО
Няганьского ОВО – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»
прапорщик полиции

В.В. Пятков